

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

Наименование продукта: Антифриз для систем отопления и кондиционирования "DIXIS ЭКО TOP" на основе ПГ ТУ 20.59.43-008-25599529-2017

Предприятие-изготовитель: ООО "РОКА Хемикалс"

Дата изготовления: 25.04.19г.

Номер партии: №03

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.59.43-008-25599529-2017	Результаты анализа
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость желтоватого цвета	Соответствует
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,040-1,046	1,043
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	Минус 30	Минус 30
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °С, не ниже	104	104,5
5. Вспениваемость: объем пены, см ³ , не более устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (рН), в пределах	8,0-9,5	8,8
7. Щелочность, см ³ , не менее	15	17,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям ТУ 20.59.43-008-25599529-2017

Нач. производства ООО "РОКА Хемикалс" _____ Разин А.Н.

Дата проведения анализа " 25 " _____ 2019г.

