

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_

Наименование продукта: Антифриз для систем отопления и кондиционирования "DIXIS-30" на основе этиленгликоля  
ТУ 20.59.43-008-25599529-2017

Предприятие-изготовитель: ООО "РОКА Хемикалс"

Дата изготовления: 22.05.19г.

Номер партии: №05

Масса нетто: \_\_\_\_\_

Вид тары: \_\_\_\_\_

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.59.43-008-25599529-2017	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,060-1,073	1,07
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 30	минус 30
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °C, не ниже	106	107
5. Вспениваемость: объем пены, см <sup>3</sup> , не более устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (рН), в пределах	8,0-9,5	8,7
7. Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	15	17,3

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям  
ТУ 20.59.43-008-25599529-2017

Нач.производства ООО "РОКА Хемикалс" \_\_\_\_\_ Разин А.Н.

Дата проведения анализа " 22.05.19 " \_\_\_\_\_ 2019\_г.

